

स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
जवाहर व्यापार भवन, टॉलस्टॉय मार्ग : नई दिल्ली

निविदा सूचना

संख्या: बि.परि.एवं रख. /ज.व्या.भ./2008

दिनांक: 25.6.2008

कार्य का नाम: जवाहर व्यापार भवन, नई दिल्ली (मुख्य एवं एनेक्सी)में
दसवीं मंजिल पर 4 जोन कनवेंशनल ऑटोमैटिक एलार्म पैनल का प्रावधान ।
अनुमानित राशि रुपए 154000/-

ऊपर लिखित कार्य हेतु उपयुक्त श्रेणी के उन ठेकेदारों से मुहरबंद मद दर निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं जो सीपीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, डीडीए, पीएंडटी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अर्द्धसरकारी विभागों, एमएनसी के पास पंजीकृत हैं या जिन्होंने एसटीसी के साथ कार्य किया हो ।

मुहरबंद निविदाएँ जो इस नोटिस और शर्तों और नियमों तथा संलग्न मात्रा के बिल (बिल ऑफ क्वांटिटीज़) पर आधारित हों, धरोहर राशि जमा के लिए " स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड " के पक्ष में रुपए 3000/- के एक क्रॉस बैंक ड्राफ्ट के साथ भेजी जानी चाहिए और 4.7.2008 को अपराह्न 3.00 बजे तक जवाहर व्यापार भवन, टॉलस्टाय मार्ग, नई दिल्ली में 20वीं मंजिल पर रखे हुए निविदा बॉक्स में जमा की जानी चाहिए । निविदाएँ तारीख 4.7.2008 को उन निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में अपराह्न 3.30 बजे खोली जाएंगी जो उस दिन उपस्थित होने के इच्छुक हैं । अपेक्षित धरोहर राशि के बगैर निविदा को पूर्णता रद्द कर दिया जाएगा । असफल निविदाकर्ताओं की धरोहर राशि जमा को निविदाएँ खुलने के एक महीने के अंदर वापिस कर दिया जाएगा और इस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा ।

असफल निविदाकर्ताओं की धरोहर जमा राशि निविदा खुलने के एक माह के भीतर वापिस कर दी जाएगी ।

एसटीसी को बगैर कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को अंशतया या पूर्ण रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है ।

निविदाओं को भरते समय सभी शुद्धियों/ओवरसाइटिंग पर निविदाकर्ता के आद्यक्षर (इनीशियल)होने चाहिए ।

निविदा में उद्धरित की गई दरें सुदृढ़ होनी चाहिए जो सभी स्तरों हेतु हो और जिनमें सामग्री, स्केफोल्डिंग, औजार और प्लांट्स, श्रम के सभी प्रभार और बाजार दरों में उतार-चढ़ाव, बिक्रीकर, उत्पाद शुल्क, चुंगी और अन्य कर आदि शामिल होने चाहिए ।

अनुसूची में उल्लेखित मात्राएँ अनुमानित हैं जो परिवर्तन के अधीन हैं । कार्य की किसी मद की मात्रा में कमी के फलस्वरूप कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा । भुगतान वास्तव में निष्पादित मात्रा पर

किया जाएगा । उद्धरित दरें निष्पादित कार्य की वास्तविक मात्राओं हेतु वैध हैं । संविदा की अवधि के दौरान उद्धरित दरों पर कोई भी वृद्धि अदा नहीं की जाएगी तथा सही प्रकार से मंजूर किए गए समय के विस्तार के दौरान भी, यदि कोई हो, कोई वृद्धि अदा नहीं की जाएगी ।

कार्य को तब तक पूर्ण हुआ नहीं माना जाएगा जब तक कि इंजीनियर प्रभारी लिखित में यह प्रमाणपत्र न दे दे कि यह वास्तव में पूर्ण किया जा चुका है तथा कमी दायता अवधि इस प्रकार के प्रमाणपत्र को जारी करने की तारीख से प्रारंभ होगी । कार्य की पूर्णतया का प्रमाणपत्र तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि ठेकेदार तलों से सभी मलवा, स्केफोल्डिंग, अधिशेष सामग्री और हट्स आदि न हटवा ले और सभी गन्दगी और धूल साफ न करवा ले तथा सभी खिड़कियाँ, वैन्टिलेटर्स की सफाई न करवा दे और सीमेंट के सभी दाग न हटवा दे ।

ठेकेदार कार्य के स्थान की स्थिति से परिचित होगा और उस स्थान पर सामग्री के भंडारण हेतु अपनी निजी व्यवस्था करेगा । विभाग की ओर से किसी सामग्री की आपूर्ति नहीं की जाएगी ।

प्रयुक्त सामग्री की मात्रा और गुणवत्ता के लिए कार्य के निष्पादन से पहले इंजीनियर प्रभारी से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा । ठेकेदार इंजीनियर प्रभारी द्वारा उसे बतायी गई कमियों को ठीक करेगा तथा कार्य के स्थान से सभी अस्वीकृत सामग्री को तत्काल हटायेगा ।

ठेकेदार उसके द्वारा कार्य पर लगाए गए किसी भी व्यक्ति के दुर्घटना ग्रस्त होने या उसे कोई क्षति पहुँचने, निवासियों को क्षति पहुँचने और सम्पत्ति के किसी भाग या किसी ढाँचे को क्षति पहुँचने के लिए पूर्णतया जिम्मेदार होगा जोकि कार्य को निष्पादित करते समय ठेकेदार के कामगारों की लापरवाही / कार्य संचालन के कारण हो सकती हैं ।

सभी दरें केवल मात्रा के बिल में उद्धरित की जानी चाहिए और निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किये जाएंगे । कोई भी ऊपरी लिखाई अथवा काटपीट अमान्य होगी ।

दरें उद्धरित करते समय राशि का उल्लेख करते हुए " केवल शब्द लिखा जाना चाहिए और इसे अगली लाईन में नहीं लिखा जाना चाहिए ।

निविदाकर्ताओं द्वारा उद्धरित दरें निविदा खुलने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के लिए स्वीकृति हेतु वैध होनी चाहिए ।

निविदाकर्ता किसी भी ऐसे व्यक्ति से साक्ष्य या निविदा की व्यवस्था नहीं करेगा जिसने इसी कार्य के लिए निविदा की है ।

निविदा प्रलेख में अथवा निविदा करने की प्रक्रिया में कोई भी कमी दरें उद्धरित करने से पहले मुख्य अभियंता अथवा मुख्य महा प्रबंधक (प्रशासन) के ध्यान में लायी जाएगी ।

निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गयी बोली / निविदा में ऐसी कोई भी शर्त / विचलन शामिल नहीं किया जाएगा जो निविदा कागज़ातों में या तो अतिरिक्त हो या उसमें कोई संशोधन हो ।

एक साझीदारी फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत किए जाने के मामले में इस पर प्रत्येक साझीदार के हस्ताक्षर होने चाहिए और आगे इसमें यह भी दर्शाया जाना चाहिए कि फर्म सही प्रकार से भारतीय साझीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन पंजीकृत है ।

ठेकेदार कार्य दिए जाने पर मजदूरी भुगतान अधिनियम, अप्रैन्टिस अधिनियम, कामगार मुआवजा अधिनियम, संविदा श्रम अधिनियम (विनियमन और समापन) औद्योगिक विवाद अधिनियम, प्रसूति लाभ अधिनियम आदि जैसे सभी अपेक्षित सांविधिक प्रावधानों और इनके अधीन समय-समय पर बनाई गयी दरों का अनुपालन करेगा ।

यदि ठेकेदार द्वारा उपर्युक्त नियमों का अनुपालन न किए जाने के फलस्वरूप एसटीसी के विरुद्ध कोई दावा बनता है तो निविदाकर्ता एसटीसी को सभी प्रकार की हानियों हेतु क्षतिपूर्ति का वचन (इन्डेमिनीफाई) देगा। इंजीनियर प्रभारी को किसी कामगार या कामगारों द्वारा उठायी गयी हानि की पूर्ति के लिए ठेकेदार को देय अपेक्षित राशि में से इसके लिए कटौती करने का अधिकार होगा ।

निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि कार्य के स्थान की जाँच करने और अपनी निविदाएँ प्रस्तुत करने से पहले कार्य की स्थितियों से स्वयं को संतुष्ट कर लें । किसी भी निविदाकर्ता के लिए इसके बाद यह माना जाएगा की उसे कार्य के स्थान का पूरा ज्ञान है चाहे वह उस स्थान का निरीक्षण करे अथवा न करे तथा किसी गलतफहमी या अन्यथा के फलस्वरूप किसी अतिरिक्त प्रभार की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे 3.7.2008 तक शनिवार/रविवार और छुट्टी के दिनों को छोड़कर प्रातः 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे के मध्य अधोहस्ताक्षरी से निविदा प्रलेख प्राप्त कर लें ।

निविदा की यह सूचना संविदा करार का एक भाग होगी ।

(एस.सी.दास)
मुख्य प्रबंधक (सिविल)

स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड: नई दिल्ली

शर्तें और नियम

कार्य का नाम: जवाहर व्यापार भवन, नई दिल्ली (मुख्य एवं एनेक्सी)में
दसवीं मंजिल पर 4 जोन कनवेंशनल ऑटोमैटिक एलार्म पैनल का प्रावधान ।

ऊपर उल्लिखित कार्य हेतु शर्तें और नियम निम्नलिखित हैं-

1. ठेकेदार द्वारा कार्य इंजीनियर प्रभारी की सम्पूर्ण संतुष्टि के अनुसार आई एस / सीपीडब्ल्यूडी विनिर्देशनों के अनुरूप निष्पादित किया जाएगा और पूर्णता की समयावधि 7 दिन होगी जो एसटीसी से ठेकेदार को कार्य प्रारंभ करने के लिए दिये जाने वाले लिखित आदेश की तारीख से तीसरा दिन मानी जाएगी ।

ठेकेदार कार्य प्रारंभ करने से पहले कार्य का एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार करेगा जिसके लिए एसटीसी द्वारा अनुमोदन लिया जाएगा ।

2. सुरक्षा जमा

सुरक्षा जमा ठेकेदार के बिलों में से 10% की दर से काटी जाएगी और उपर्युक्त राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा ।

- (i) सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि को सुरक्षा जमा में समायोजित किया जाएगा ।
- (ii) उपर्युक्त आधार पर कटौती की गई कुल सुरक्षा जमा राशि को कार्य पूर्ण होने की तारीख से छः महीने के पश्चात बगैर किसी ब्याज के एसटीसी द्वारा वापिस कर दिया जाएगा । इस संदर्भ में इंजीनियर प्रभारी द्वारा सही प्रकार से प्रमाणन के पश्चात ही यह राशि वापिस की जाएगी कि कार्य में कोई कमी नहीं पायी गई ।

3. यदि ठेकेदार कार्य के निष्पादन में न बचे जा सकने वाली बाधाओं के कारण या किसी अन्य आधार पर कार्य को पूर्ण करने के समय में विस्तार चाहता है तो वह इंजीनियर प्रभारी को लिखित में उन बाधाओं के बारे में बताएगा जिनके फलस्वरूप वह इस प्रकार का समय का विस्तार चाहता है तथा मुख्य महा प्रबंधक अपने मतानुसार आवश्यक और उपयुक्त इस प्रकार के समय के विस्तार को प्राधिकृत करेगा । इस खंड के अधीन एसटीसी द्वारा समय में विस्तार हेतु किसी भी आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तारीख से पहले ऐसा आवेदन नहीं किया जाता है ।

4. यदि ठेकेदार कार्य पूर्ण करने की बढ़ाई गयी अनुमोदित समयावधि सहित समय पर कार्य पूर्ण करने में असमर्थ रहता है तो उसे एसटीसी को दी गयी सुरक्षा जमा की जब्ती के अलावा

अवकाश के दिनों सहित विलम्ब के प्रत्येक सप्ताह हेतु कार्य पूर्ण न किये जाने के संदर्भ में रूपए 500/- (रूपए पाँच सौ केवल) का जुर्माना अदा करना होगा जो अधिकतम रूप से कार्य की अनुमानित लागत का 10 प्रतिशत होगा । इस संबंध में एसटीसी का निर्णय अंतिम होगा जो ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा ।

5. एसटीसी स्वविवेक के अनुसार कार्य के निष्पादन के समय के दौरान किसी भी विनिर्देशन या डिजाइन में परिवर्तन या संशोधन कर सकता है तथा ठेकेदार को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी ।
6. ठेकेदार को भुगतान कार्य के आधार पर और राशि के इंजीनियर प्रभारी द्वारा सत्यापन के पश्चात जारी किया जाएगा ।
7. ठेकेदार मात्रा के बिल (बिल ऑफ क्वांटिटी) के अनुसार किए जाने वाले कार्य की मदों का पूर्ण विवरण दर्शाते हुए बिलों को दो प्रतियों में प्रस्तुत करेगा ।
8. उद्धरित दरों में सभी औजार और संयंत्र, पाइ (स्केफोल्डिंग) और कार्य के उपयुक्त निष्पादन हेतु प्रत्येक आवश्यक मद शामिल होंगी जो विभाग की सम्पूर्ण संतुष्टि के अनुसार होंगी तथा सामग्री/श्रम की कीमतों में वृद्धि के फलस्वरूप किसी बढ़ाई गयी दर की अदायगी नहीं की जाएगी।
9. आयकर अधिनियम के अधीन, आयकर की कटौती निहित दरों के अनुसार इस संविदा के अधीन किए जाने वाले कार्य हेतु अदा की गयी राशि के लिए की जाएगी ।
10. ठेकेदार एसटीसी ऑफ इण्डिया लिमिटेड को ठेकेदार की लापरवाही के कारण होने वाली किसी भी प्रकार की हानि/दुर्घटना के लिए पूर्णतया क्षतिपूर्ति का वचन देगा तथा उसे कार्य के सही प्रकार से निष्पादन हेतु सभी सावधानियों को बरतना चाहिए ।
11. किसी भी विवाद के मामले में मु. महा प्रबंधक, एसटीसी (प्रभारी प्रशासन) का निर्णय दोनों पार्टियों पर बाध्यकारी होगा ।
12. कार्पोरेशन के कर्मचारी निविदा/कोटेशन में भाग लेने के हकदार नहीं हैं ।

(एस.सी.दास)
मुख्य प्रबंधक (सिविल)

स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड: नई दिल्ली

मात्रा का बिल

दिनांक - 25 जून, 2008

कार्य का नाम: जवाहर व्यापार भवन, नई दिल्ली (मुख्य एवं एनेक्सी)में
दसवीं मंजिल पर 4 जोन कनवेंशनल ऑटोमैटिक एलार्म पैनल का प्रावधान ।

क्रम सं.	मद का विवरण	मात्रा	दर (रूपए)	राशि (रूपए)
1.	4 जोन कनवेंशनल ऑटोमैटिक एलार्म पैनल (पैरागन/ट्रिकोलाईट/ आनंद पावर मेक) पावर आपूर्ति और बैटरी चार्जर बैटरी के बगैर ।	2		
2.	बैटरी एक्साइड 12 वोल्ट प्रति	4		
3.	रिसर्पोस इंडिकेटर - मेक अपोलो /जीएसटी / सिस्टम सेंसर (प्लास्टिक कवर और एम एस बॉक्स)	6		
4.	पीए सिस्टम 4 हेतु हुटर (16 एस डब्ल्यू जी एम एस शीट) (10वीं मंजिल पर किये गए कार्य के अनुसार)	3		
5.	ऑप्टिकल स्मॉक डिटेक्टर बेस, ब्लिंकिंग एलईडी सहित (मेक अपोलो / जीएसटी/सिस्टम सेंसर)	12		
6.	मेक फिनोलैक्स /स्काई लाईन / प्रोफ्लेक्स / पोलीकैब की पीवीसी इंस्युलेटिड कॉपर कंडेक्टर वायर । दसवीं मंजिल में पूर्ण - फायर कंट्रोल रूम पैनल, बेसमेंट 1	1 लॉट		
7.	पीवीसी कंडिट और सहायक सामग्री बीईसी (ग्रे/ एकेजी/कलिंगा) मेक की दसवीं मंजिल फायर कंट्रोल रूम पैनल, बेसमेंट 1 में पूर्ण	20 मीटर		
		योग		

निविदाकर्ता

THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LTD.:NEW DELHI
JAWAHAR VYAPAR BHAWAN, TOLSTOY MARG, NEW DELHI

TENDER NOTICE

No. BP&MD /JVB/2008.

Dt. 25.06.2008

Name of work: Provision of 4 zones Conventional Automatic Alarm Panel on 10th. floor
(Main & Annexe), Jawahar Vyapar Bhawan, New Delhi.
Estimated amount of Rs. 1,54,000/-

Sealed item rate tenders are invited from the experienced contractors of the appropriate class registered with CPWD, PWD, MCD, DDA, P&T, PSU's, Semi-Govt. departments, MNC's, or who has worked with STC.

- (i) Sealed tenders based on this notice and terms & conditions and Bill of Quantities attached along with a Cross Bank Draft for Rs. 3000/- in favour of 'The State Trading Corporation of India Ltd.' towards EMD shall be submitted and dropped in the Tender Box on **04.07.2008** upto **3.00 PM**, kept at 20th. Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Tolstoy Marg, New Delhi. The tenders shall be opened on **04.7.2008** in the presence of tenderers who may wish to be present at **3.30 PM**.

No tender shall be accepted unless it is properly sealed. Any tender received after opening of tender shall not be accepted.

The tender without the requisite Earnest Money Deposit (EMD) shall be summarily rejected. The Earnest Money Deposit of the unsuccessful tenderers shall be refunded within a month of opening of tender and no interest will be paid on it.

STC, reserves the right to accept or reject in part or in full any or all the tenders without assigning any reasons thereof.

All corrections/overwriting made while filling the quotations must be initialed by the tenderer.

The rates quoted in the tender should be firm and for all heights and levels and inclusive of all charges of materials, tools and plants, labour and fluctuations in the market rates, sales tax, excise duty, octroi and other taxes etc.

Quantities mentioned in the schedule are approximate and subject to change. No compensation will be paid on account of reduction in quantity of any item of work. Payment shall be made on actual executed quantity. The quoted rates are valid for the actual quantities of work executed. No escalation on any account shall be paid on the quoted rates during the period of contract and also during the duly sanctioned extension of time, if any.

The work shall not be considered as complete until the Engineer-Incharge has certified in writing that the same has been virtually completed and defect liability period shall commence from the date of issue of such certificate. Virtual completion certificate will not be issued until the contractor shall clear the site of all malba, scaffolding, surplus materials and huts etc. and remove all dirt and dust from the site.

The contractor shall acquaint himself with the site conditions and make his own arrangements for storage of materials at site. No material shall be supplied departmentally.

The quantity and quality of materials to be used shall be got approved from the Engineer In-charge before execution of work. The contractor will rectify the defects pointed out to him by the Engineer Incharge and shall remove from the site all the rejected materials immediately.

The contractor will be fully responsible for any injury or accident to any person(s) employed by him, to the residents and for any damage to any structure or any part of the property which may arise due to operation/negligence of the contractor or its workers while executing the work.

All rates shall be quoted only in the Bill of Quantity and each page of tender shall be signed. Any cutting or overwriting shall be initialed.

The rates quoted by the tenderers shall be valid for acceptance for a period of 30 days from the date of opening of the tender.

While quoting the rates, the word “only” should be written closely following the amount and it should not be written in the next line.

The tenderer should not arrange witness on tender form, from a person who has tendered for the same work.

Any deficiency in the tender document or in the tendering process shall be brought to the notice of Chief Engineer or Chief General Manager (Admn.) before quoting the rates.

In the event of the tender being submitted by a partnership firm, it must be signed by each partner thereof, and further it must also disclose that the firm is duly registered under the Indian Partnership Act, 1932.

No condition/deviation which is either additional or in modification of tender conditions shall be included in the bid submitted by the tenderer. If the tender contains any such condition or deviation from the tender conditions, the tender will be rejected. STC's decision in this regard shall be final and binding.

The contractor upon award of the work shall comply with all the required statutory provision e.g. Payment of Wages Act, Apprentice Act, Workmen's Compensation Act, Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, Industrial Disputes Act, Maternity Benefit

Act, etc. and the rates made thereunder from time to time If any claim, on account of non-compliance of the above laws by the contractor arises against the STC, the tenderer shall indemnify the STC. The Engineer-Incharge shall have the right to deduct from the money due to the contractor any sum required or estimated to be required for making good the loss suffered by a worker or workers.

The tenderers are advised to inspect the site and satisfy themselves of site conditions before submitting their tenders. A tenderer shall be deemed to have full knowledge of the site whether he inspects it or not and no extra charges consequent upon any misunderstanding or otherwise shall be allowed.

The tenderers are advised to collect the tender papers from the undersigned upto 03.07.2008 except Saturday/Sunday & holidays between 10.00 AM to 5.00 PM.

This notice of tender shall form a part of the contract agreement.

(S.C.DASS)
CHIEF MANAGER (CIVIL)

THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LTD.: NEW DELHI

TERMS AND CONDITION

Name of work: Provision of 4 zones Conventional Automatic Alarm Panel on 10th. floor (Main & Annexe), Jawahar Vyapar Bhawan, New Delhi.

The following are the terms & conditions for the above mentioned work:-

1. The work will be executed strictly as per IS/CPWD specifications and as per design/drawing by the contractors to the entire satisfaction of the Engineer-Incharge and time period of completion will be 07 days to be reckoned from the 3rd day of the date of written order from the STC to the contractor to commence the work.

The contractor, before commencing the work, shall prepare a detailed work programme, which will be approved by STC.

2. SECURITY DEPOSIT

Security Deposit @ 10% will be deducted from the bills of contractor and no interest will be paid on the above amount.

- (I) The Earnest Money Deposited by the successful tenderer along with the tender shall be adjusted against the Security Deposit.
 - (II) Total security deposit as deducted on the above basis shall be refunded without interest by STC after six month of the date of completion of the work and after due certification by Engineer-Incharge that no defects have been noticed in the work.
3. If the contractor desires an extension of time of completion the work on the grounds of having been unavoidable hindrance in its execution or any other ground, he shall apply in writing to the Engineer-Incharge about the hindrance on account of which he desires such extension as aforesaid and the Chief General Manager shall authorise such extension of time as may in his opinion be necessary and proper. No application for extension of time shall be considered by STC under this clause unless it is made by the contractors before scheduled date of completion of work.
4. If the contractor fails to complete the work in time including approved extended time period of completion, he shall in addition to the forfeiture of the security deposit be liable to pay to STC, a penalty for non-completion of the work @ Rs.500/- (Rupees five hundred only) for each day of delay including holidays subject to maximum of 10% of the estimated cost of work. The decision of STC in this regard, shall final and binding on the contractor.
5. STC may at its discretion, change or alter any specifications or design during the course of execution of the work and the contractor shall have no objection to the same.

6. All payments to the contractor shall be released by STC on the basis of work and amount certified by Engineer-Incharge.
7. The contractor shall submit the bills in duplicate, giving complete description of items of work done strictly as per Bill of Quantities.
8. The rates quoted shall cover for all tools and plants and everything necessary for proper execution of work to the entire satisfaction of the department and no escalation due to increase in price of materials/labour shall be made.
9. Under the Income Tax Act, deduction of Income Tax will be made for the sum paid for carrying out the work under this contract as per prevailing rates.
10. The Contractor will indemnify STC of India as per the indemnity Bond (annexed herewith) against any type of loss/accident caused due to the negligence of contractor and he should take all precautions for smooth execution of the work.
- 12 In case of any disputes, decision of Chief General Manager, STC (Incharge Admn.) will be binding on both the parties.
13. The employee of the Corporation i.e. STC is/are not permitted to participate in the tender/ quotation.

(S.C.DASS)
CHIEF MANAGER (CIVIL)

THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LIMITED

JAWAHAR VYAPAR BHAWAN, TOLSTOY MARG, NEW DELHI

BILL OF QUANTITIES

Dated the 25th. June, 2008.

Name of work: Provision of 4 Zones Conventional Automatic Alarm Panel on
10th. floor (Main & Annexe), Jawahar Vyapar Bhawan, New Delhi.

S.NO.	DESCRIPTION OF ITEM	QTY.	RATE (RS.)	AMOUNT (RS.)
1.	4 zones conventional automatic alarm panel (make Paragon/Tricolite/Anand Power) with power supply and battery charger without battery.	02 nos.		
2.	Battery Exide 12 Volt each	4 nos.		
3.	Response Indicator- make Apollo/GST/ System Sensor, (Plastic cover and MS Box)	6 nos.		
4.	Hooter for PA System 4" (16 SWG MS Sheet) (as per sample work done at 10 th floor)	3 nos.		
5.	Optical Smoke Detectors with base, blinking L.E.D. (Make Apollo/GST/ System Sensor)	12 nos.		
6.	PVC insulated copper conductor wire of make Finolex/Skyline/Proflex/Polycab) complete in 10 th floor to Fire Control Room Panel in Basement - I	1 lot		
7.	PVC Conduit and accessories of make BEC(Grey)/ AKG/ Kalinga) complete in 10 th floor to Fire Control Room Panel in Basement - I	20 Mtrs.		
TOTAL				

TENDERER